

**Bezugsjahr: 2022**

**Netzstrukturmerkmale nach §23c (1) EnWG**

*Hinweis: Früher §27 (2) StromNEV*

§23c (1) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	115,5	410,8	km	
	Freileitung	8,1	2,1	km	
§23c (1) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			63.330 kVA	
§23c (1) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		129.345.380	1.576.932	50.431	kWh
§23c (1) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		36	3	9258	
§23c (1) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			14.829	
§23c (1) Nr. 6	Versorgte Fläche			12,75 km <sup>2</sup>	
§23c (1) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			70,01 km <sup>2</sup>	
§23c (1) Nr. 8	Anzahl der Entnahmestellen mit Leistungsmessung	MS	MS/NS	NS	
		36	3	121	

*Verluste § 10 Abs. 2 StromNEV und § 23c (3) EnWG*

*Hinweis: Früher §17 (2) StromNZV*

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,74%	0,68%	1,74%	
§23c (3) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	1.249.145	280.912	928.199	kWh
§23c (3) Nr. 7	Gesamtverluste			2.458.256	kWh
	Kosten der Verlustenergie			106.934,14	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			4,35	€/MWh